



# המועצה האזורית לכיש

## הועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש"

### נוהל הפנייה לרשות הארצית לכבאות והצלה

המועצה הארצית לתכנון ובניה, אישרה בישיבתה מתאריך 6/12/2011 את ההצעה לתקנות התכנון ובניה חלק ג'- בטיחות אש בבניין- פרק ד' מערכות אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש.

1. לפי הוראת נציב 550 כאמור בסעיף 10.8.4.1(1)(2)(3) להלן הדרישות למבנים צמודי קרקע חד קומתיים /דו קומתיים:

- א. ברז כיבוי 3" על קו מים 4" בהתאם לתקן 448.
  - ב. גלגלון כבוי 3/4" בהתאם לתקן 2206
  - ג. מטף כיבוי 3 ק"ג מסוג אבקה יבשה
  - ד. "גלאי עצמאי"- גלאי עם התראה קולית המכיל סוללת גיבוי המחובר לרשת החשמל ללא רכזת.
  - ה. בכל חלק מהבניין המשמש כמחסן יותקן מתז עם חיבור לרשת המים הביתית.
2. יודגש כי ההפניה לכבאות תידרש החל מחודש ינואר 2014. (כל בקשה חדשה שהוגשה לועדה המקומית מתאריך 1/1/14 תחויב בדרישה זו)
3. מבנים המחייבים הפנייה לכבאות: בניה חדשה, תוספת למבנה (ולא משנה גודל התוספת המבוקשת), מבנים חקלאיים (למעט חממות), מבני ציבור, מבנים יבילים, מחסנים מעל 12 מ"ר וכל בניה שאינה קונבנציונאלית (בניה קלה מפאנלים, עץ, פלסטיק, גבס). בקשות שאינן מחייבות הפניה לכיבוי הן מחסן פלסטיק, מצללות, שינוי בחזיתות (פתחים), תוספת ממ"ד למבנה קיים, תוספת בריכה וכל תוספת אחרת למבנה הקיים בהיתר כדוגמת תוספת חדר, מרפסת, מחסן עד 12 מ"ר, שינויים פנימיים. הנחיות להגשת הבקשה להיתר
- א. הבקשה להיתר תוגש לכבאות בהתאם לנוהל המקובל ב-2 העתקים צבעוניים. הבקשה תכלול את דרישות כבאות שלעיל והן יושמו בתכנית קומת קרקע/קומה א' /מרתף.
  - ב. ברז הכיבוי 3" יסומן ע"ג מפת המדידה או ע"ג תרשים הסביבה בסמוך למבנה במרחק שלא יעלה על 100 מ' מהמבנה.
  - ג. גלגלון ימוקם בסמוך לכניסה הראשית מחוץ למבנה. ניתן למקם ע"ג החומה/ גדר או על קיר חיצוני של המבנה בסמוך לברז כיבוי בשטח המגרש.
  - ד. מטף כיבוי יסומן ע"ג הבקשה להיתר בתוך המבנה בסמוך לכניסה הראשית.
  - ה. גלאי עצמאי יסומן ע"ג הבקשה באזור החלל המרכזי של המבנה, מסדרון המוביל לחדרי השינה בגובה תקרה מבוקשת. מסי גלאי העשן יהיו כמספר הקומות במבנה. תתכן דרישה אחרת של כיבוי במידה ואזור חדרי השינה מפוצלים.
  - ו. מתז אוטומטי יסומן במרכז מבנה המיועד למחסן.
4. לא יתאפשר שימוש משותף של אמצעי הכיבוי למבנים צמודים (בעלי קיר משותף).
5. המלצת כיבוי אש להיתר תחויב באגרה אשר תשולם בנפרד וישירות לכיבוי דרך בנק הדואר בשובר שינופק בנפרד.